כביש 8
כביש 5
כביש 10
כביש 4
כביש
יח"ד 2
201
202
206
207
209
601

תפוצה														תאריך
מנהל הפרויקט	אדריכל	מזמין/יזם	חשמל	קבלן	בטיחות	אקוסטיקה	אנסטלציה	קונסטרוקציה	אדריכל נוף	מטבחים	חברת חשמל	חברת בזק		

מס'	שינויים	תאריך

עודכן ע"י: XX

מקרא

- - - -	5x25NA2XY-ø75+35CU לעמוד תאורה קיים
— ' —	צינור 50 י.ק.ע 13.5 לתקשורת מצלמות +חוט משיכה 8 מ"מ
✕	עמוד תאורה קיים לפרוק
⊠—▣	עמוד תאורה בגובה 9 מ' עם זרוע דקורטיבי ופנס לד בהספק 70-104W דגם TESEO 1 תוצרת "שרדר" ספק סיטילייט תאורה לפי חישוב תורה עדכני מאושר ע"י מועצת מקומית אלקנה
⊠—▣—⊠	עמוד תאורה בגובה 9 מ' עם זרוע דקורטיבי ושני פנסים לד בהספקים 70-104W דגם TESEO 1 תוצרת "שרדר" ספק סיטילייט תאורה לפי חישוב תורה עדכני מאושר ע"י מועצת מקומית אלקנה
⊠ ▣—⊠	עמוד תאורה בגובה 9 מ' עם זרוע דקורטיבי ושני פנסים לד בהספקים 70-104W דגם TESEO 1 תוצרת "שרדר" ספק סיטילייט תאורה לפי חישוב תורה עדכני מאושר ע"י מועצת מקומית אלקנה
⊠	תא בזק
═══	חציית כבישים/שבילים בצנרת "2X4 עבור תאורת חוץ
═══	חציית כבישים/שבילים בצנרת "2x6 לפחות עבור תקשורת,כמות צינורות לפי תוכניות שטח
▭◁	הכנה למצלמות אבטחה מצלמות ימוקמו בגובה 5 מטר ראה פרט בתוכניות פרטים
⏚	שוחת הארקה מבטון בקוטר ø60 ס"מ ראה פרט בתכניות פרטים לתאורת חוץ בקצה קו תאורה
◒	שוחת מעבר מבטון בקוטר ø60 ס"מ בעומק 120 ס"מ לתקשורת מצלמות
◒	שוחת מעבר מבטון בקוטר ø80 ס"מ בעומק 120 ס"מ אלא אם צוין אחר54 לתאורה חוץ
80cm	גומחה למונה חברת החשמל
— Bez — Bez —	קו בזק קיים
— · — · —	קו בזק חדש
— E — E —	קו תשתית מ"ג עילי קיים
— E — E —	קו תשתית מ"ג קרקעי קיים
------------	קו HOT
———	קו מים קיים
———	קו ניקוז
━━━	חשמל תשתיות עיליות ותת קרקעיות כולל ארונות חשמל

א. בסיס
הנדסת חשמל בע"מ
משרד: יד חרוצים 16, ירושלים 93420
טל: 074-7021015 נייד: 050-6550484
פקס: 077-5131015 דוא"ל: office@ebasis.co.il

שם הפרויקט:
אלקנה שכונת אשקוביות

שם הגיליון:
תשתיות בפיתוח

קנה מידה: 1:500

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○

תאריך: Date: 6.10.21
מס' קובץ: File: 514-2.dwg

תכנן: אורן
שרטט: רחל
אישר: איתן

מס' עדכון: 0
מס' הגליון: 1all
מס' הפרויקט: 514-2