



שינויים		
מס'	השינוי	תאריך

סקירה:

- כוח חשמל
- נשטע 16A, H=0.6M (אם לא צוין אחרת)
- נשטע 16A מזגן מים H=1.1M (אם לא צוין אחרת)
- נשטע מזגן H=2.1M
- 6 שטעי USB H=0.9M
- נגודת מחשב
- נגודת סלולר H=0.6M
- נגודת סלפון H=0.6M (אם לא צוין אחרת)
- מפסק מאור רגיל, חילוף כפול H=1.3M
- כחצו הדלכת מאור H=1.3M
- מפסק יד קוטי 16A עם נורת במרה H=1.6M
- מפסק פקט תחת פאזי מזגן מים
- ארון בזק 40x40x20 ס"מ
- מערכת כריית חרום H=1.8M
- רכזת גיכוי עשו
- גכאי עשו
- כחצו גיכוי עשו
- צופר גיכוי עשו עם נצנץ H=2.3M
- כחצו הפסקת חרום H=1.6M
- רמטול כריית חרום
- רכזת פתיחת חלונות שחרור עשו
- מנוע חזון שחרור עשו
- פט השואות פוטנציאלים
- גיזת שקוע 40W, 4000LM (ניסטר חוארק)
- גיזת שקוע MAXLIGHT DLD B4 LED, 16W, 1400LM (אור-עו)
- גיזת שקוע MAXLIGHT DLD B8 LED, 25W, 2300LM (אור-עו)
- גיזת גלבוז כד 15W, 1250LM (געש תאורק)
- גיזת צמוד קור 30W, 2400LM (ניסטר חוארק)
- גיזת שקוע או ערעט חרום כד 3W
- גיזת חרום כד עם שטט יציאה
- גיזת DAMP LED VANCE- 3W (ניסטר חוארק)

- המבצע אחראי כבידית המידות באחריות המוצא.
- אין לקחת מידות במידה מושגות.
- אם במהלך המבצע המבצע גילה שטות או אי-רמתה - עלינו לפנות למתכנן / מפקח.

מועצה מקומית אלקנה
פרויקט: **אלקנה מרכז צעירים**
נושא:

חשמל ותקשורת	
מס' שיטת	664a-01a
תכנון: אלון	שרטוט: עדי
בדיקת אלון	תאריך: 11.04.22
קניין: <input checked="" type="checkbox"/> לציוד	מס' שרטוט: 664a-01.dwg

ניצוץ
 הנדסת חשמל בע"מ
 רח' התשבי 9, חיפה 34569
 טל: 04-8643250, פקס: 04-8661070
 דואר אלקטרוני: info@nitzotz.co.il

- חיתוך ב-ב**
- הריסה
 - בניה חדשה קירות גבס/בלוקים
 - קיר/עמוד קיים