



שניניים

| מס' | רשומי | תאריך |
|-----|-------|-------|
| | | |

מקרה:

- כוח חשמל
- שטח 16A, H=0.6M (אם לא צוין אחרת)
- שטח 16A מוגן מים H=1.1M (אם לא צוין אחרת)
- שטח מזגן H=2.1M
- 6 שטחי USB H=0.9M
- נקודת מחשב
- נקודת סניידה H=0.6M
- נקודת מכשירי רגלי חיות, H=0.6M (אם לא צוין אחרת)
- מפסק מאור רגלי חיות, כפול H=1.3M
- כחצו הדרכת מאור H=1.3M
- מפסק די קוטיבי 16A עם נורת בקרה H=1.6M
- מפסק פסק תנת פאזי מוגן מים
- ארוו בזק 20x30x30 ס"מ
- מערכת כריזת חרום H=1.8M
- רכבת גיבוי עשן
- גלאי עשן
- כחצו גיבוי עשן
- צופר גיבוי עשן עם נצנץ H=2.3M
- כחצו הפסקת חרום H=1.6M
- רמקול כריזת חרום
- רכבת פתיחת חלונות שחרור עשן
- מנעו כחצו שחרור עשן
- פס השוואת פוטנציאלים
- גית שקוע: 40x, 4000LM (ניסטר תאורה)
- גית שקוע: 84 B4 LED, 16W, 1400LM (אור-עד)
- גית שקוע: 88 B8 LED, 25W, 2300LM (אור-עד)
- גית גלבווע כד 15W, 1250LM (געש תאורה)
- גית צמוד קיר 30W, 2400LM ICEBERG LED (ניסטר תאורה)
- גית שקוע או ערש חרום כד 3W
- גית חרום כד עם שלט יציאה
- גית 3W - 40W LED (ניסטר תאורה)

1. המבצע אחראי לבידוק המידות באשר ולדאגותן במקום.
 2. אין לקחת מידוח במדידה מרשומים.
 3. אם במהלך הביצוע המבצע גילה טעות או אי-התאמה - עליו לפנות למחבני / חפזת.

מועצה מקומית אלקנה

פריקטס

אלקנה מרכז צעירים

נשוא:

תאורה ותקשורת

| | | | |
|------------|----------|------------|----------|
| תכנון: | אלון | חסי שרשום: | 664a-01b |
| שרשום עדי: | | | |
| בזק: | אלון | | |
| תאריך: | 11.04.22 | | |

עם סגירת 664a-01.dwg לעינין / למכרז / לביצוע

ניצוץ

הנדסת חשמל בע"מ

רד"ח התשע"ב 9, חזפה 34569
 טל. 04-8661070, פקס: 04-8643250
 דואר אלקטרוני: info@nitzotz.co.il