

לכבוד
מתכננים ויועצים
ממן ניהול ופיקוח- ניהול פרויקט

אלקנה שכונת האשקוביות
פיתוח כביש שכונת האשקוביות

1. כללי:

בפרויקט הנדון מתוכנן פיתוח קטע כביש מס' 2 המחבר את שכונת המדורגים והמועצה לכביש 1 הקיים. עבודות הפיתוח כוללות מדרכות לאורך כביש 2, ובניית קטעים משלימים לאורך כביש 1.

הקמת הכביש כיום היא תוצאה של אילוצי שטח, מצב קיים ודרישת המועצה המקומית.

2. יועץ בטיחות הפרויקט:

אני הח"מ משמש כיועץ בטיחות לפיתוח קטע כביש זה בלבד (לא כולל מבנים ושצפ"ים)

3. חו"ד לתכנון:

הועברו לבדיקתי תכניות תנועה, חשמל ואינסטלציה של קטע כביש זה וקטעי כבישים נוספים (4,5,6,7,9). להלן התייחסותי:

3.1 נמצא כי רוחב דרכי גישה תקין (4 מטר לפחות) ומאפשר מעבר רכב חירום בכל עת.

3.2 פריסת הידרנטים בכביש מס' 2 תקין (במרחק שאינו עולה על 100 מטר זה מזה)

3.3 יש לוודא שגם בכביש 1 קיימים הידרנטים במרחק שלא עולה על 100 מטר זה מזה (לא הופיע בתכנית).

3.4 לפי חתכי יועץ התנועה קיים הפרש גובה ניכר בין כביש 1 למפלס הצמוד אליו. אי לכך

יש להתקין מעקה קל בגובה 105 ס"מ העונה לדרישות ת"י 1142 ות"י 2142

לא הועבר פרט מעקה לבדיקה.

4. בהתאם לאמור לעיל, התכניות שנבדקו נמצאו מתאימות לדרישות.



אלי פרקל (M.sc)

מהנדס אזרחי(מבנים)/

בטיחות מ.ר. 32250