עודכן ע"י: XX

מקרא

תיאור
5x25NA2XY-ø75+35CU לעמוד תאורה קיים
צינור 50 י.ק.ע 13.5 לתקשורת מצלמות +חוט משיכה 8 מ"מ
עמוד תאורה קיים לפרוק
עמוד תאורה בגובה 9 מ' עם זרוע דקורטיבי ופנס לד בהספק 70-104W דגם TESEO 1 תוצרת "שרדר" ספק סיטילייט תאורה לפי חישוב תורה עדכני מאושר ע"י מועצת מקומית אלקנה
עמוד תאורה בגובה 9 מ' עם זרוע דקורטיבי ושני פנסים לד בהספקים 70-104W דגם TESEO 1 תוצרת "שרדר" ספק סיטילייט תאורה לפי חישוב תורה עדכני מאושר ע"י מועצת מקומית אלקנה
עמוד תאורה בגובה 9 מ' עם זרוע דקורטיבי ושני פנסים לד בהספקים 70-104W דגם TESEO 1 תוצרת "שרדר" ספק סיטילייט תאורה לפי חישוב תורה עדכני מאושר ע"י מועצת מקומית אלקנה
תא בזק
חציית כבישים/שבילים בצנרת "2X4 עבור תאורת חוץ
חציית כבישים/שבילים בצנרת "2x6 לפחות עבור תקשורת,כמות צינורות לפי תוכניות שטח
הכנה למצלמות אבטחה מצלמות ימוקמו בגובה 5 מטר ראה פרט בתוכניות פרטים
שוחת הארקה מבטון בקוטר ø60 ס"מ ראה פרט בתכניות פרטים לתאורת חוץ בקצה קו תאורה
שוחת מעבר מבטון בקוטר ø60 ס"מ בעומק 120 ס"מ לתקשורת מצלמות
שוחת מעבר מבטון בקוטר ø80 ס"מ בעומק 120 ס"מ אלא אם צוין אחרת לתאורה חוץ
גומחה למונה חברת החשמל (80cm)
קו בזק קיים
קו בזק חדש
קו תשתית מ"ג עילי קיים
קו תשתית מ"ג קרקעי קיים
קו HOT
קו מים קיים
קו ניקוז
חשמל תשתיות עיליות ותת קרקעיות כולל ארונות חשמל
תאורה תשתיות תת קרקעיות+שוחות
תקשורת עיליות ותת קרקעיות בזק+הוט

תרשים סביבה
קנ"מ 1:5000
חלק א'

א. בסיס
הנדסת חשמל בע"מ
משרד: יד חרוצים 16, ירושלים 93420
טל: 074-7021015 נייד: 050-6550484
פקס: 077-5131015 דוא"ל: office@ebasis.co.il

שם הפרויקט: אלקנה שכונת אשקוביות

שם הגיליון: תכנית פירוקים בפיתוח חלק א'

לביצוע	למכרז	לאישור	לעיון	קנה מידה:
○	○	○	●	1:250

מס' קובץ: File:	תאריך: Date:
514-2.dwg	24.10.21

אישר:	שרטט:	תכנן:
איתן	רחל	אורן

מס' הפרויקט:	מס' הגליון:	מס' עדכון:
514-2	1a-P	0